

§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV - Ergebnisse der Differenzbilanzierung

Den Lastgang des Differenzbilanzkreises entnehmen Sie bitte der csv Datei.

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV - Jahreshöchstlast je Netz- oder Umspannebene [kW]

Hochspannung	Hochspannung/ Mittelspannung	Mittelspannung	Mittenspannung/ Niederspannung	Niederspannung
1.036.531	993.392	1.131.126	765.242	729.699

§ 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV - Netzverluste je Netz- oder Umspannebene [kWh]

Hochspannung	Hochspannung/ Mittelspannung	Mittelspannung	Mittenspannung/ Niederspannung	Niederspannung
18.358.885	22.432.834	43.533.799	52.726.299	124.098.749

§ 17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV - Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste

Die Lastgänge entnehmen Sie bitte aus der separaten csv Datei.

§ 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV - Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens

Den Lastgang entnehmen Sie bitte aus der separaten csv Datei.

Die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens entfällt, da im Netzgebiet Rheinische NETZGesellschaft mbH das synthetische Lastprofilverfahren angewendet wird.

§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV - Höchstentnahmelast [kW]

Hochspannung	Hochspannung/ Mittelspannung	Mittelspannung	Mittenspannung/ Niederspannung	Niederspannung
863.058	998.861	1.112.131	778.134	753.391

§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV - Bezug aus der vorgelagerten Netzebene [kWh]

Hochspannung	Hochspannung/ Mittelspannung	Mittelspannung	Mittenspannung/ Niederspannung	Niederspannung
3.615.337.069	5.805.498.926	6.147.106.242	3.811.786.575	3.681.687.344

§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV - Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf [kWh]

Hochspannung	Hochspannung/ Mittelspannung	Mittelspannung	Mittenspannung/ Niederspannung	Niederspannung
2.416.837.360	2.667.428	202.523.946	442.483	145.782.908