

§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV - Ergebnisse der Differenzbilanzierung

Den Lastgang entnehmen Sie bitte aus der separaten csv Datei.

§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG - Jahreshöchstlast je Netz- oder Umspannebene [kW]

Hochspannung	Hochspannung/ Mittelspannung	Mittelspannung	Mittelspannung/ Niederspannung	Niederspannung
931.983	1.273.375	1.170.625	835.665	809.565

Den Lastgang entnehmen Sie bitte aus der separaten csv Datei.

§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG - Netzverluste je Netz- oder Umspannebene [kWh]

Hochspannung	Hochspannung/ Mittelspannung	Mittelspannung	Mittelspannung/ Niederspannung	Niederspannung
16.079.476	28.212.617	45.444.129	60.445.104	94.932.639

§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG - Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste

Die Lastgänge entnehmen Sie bitte aus der separaten csv Datei.

§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG - Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens

Den Lastgang entnehmen Sie bitte aus der separaten csv Datei.

Die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens entfällt, da im Netzgebiet Rheinische NETZGesellschaft mbH das synthetische Lastprofilverfahren angewendet wird.

§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG - Höchstentnahmelast [kW]

Hochspannung	Hochspannung/ Mittelspannung	Mittelspannung	Mittelspannung/ Niederspannung	Niederspannung
775.097	1.293.040	1.126.863	850.637	824.093

Den Lastgang entnehmen Sie bitte aus der separaten csv Datei.

§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG - Bezug aus der vorgelagerten Netzebene [kWh]

Hochspannung	Hochspannung/ Mittelspannung	Mittelspannung	Mittelspannung/ Niederspannung	Niederspannung
0	5.085.141.347	6.065.247.471	4.168.978.918	4.033.900.732

§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG - Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf [kWh]

Hochspannung	Hochspannung/ Mittelspannung	Mittelspannung	Mittelspannung/ Niederspannung	Niederspannung
1.921.752.572	2.422.805	335.941.382	236.042	89.047.398